

Зарегистрирована

Отдел ГПН по г. Нальчику УГПН ГУ МЧС РФ по КБР  
(Наименование органа Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий)

"29" 04 2010 г.

Регистрационный № 83 401 009-70-00152

ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Государственное учреждение «Спортивный комплекс «Нальчик» (ГУ «СК «Нальчик»)

Дворец Лечебной Физкультуры (Общая площадь 1755,8 кв.м., дата ввода в эксплуатацию: 01.01.2009г.)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1080721003362

Идентификационный номер налогоплательщика: 0721058624

Место нахождения объекта защиты КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 12

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, 35, тел. 48-01-22, 48-02-11

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты <u>не проводилась</u> (Оценка пожарного риска на «объекты защиты» введенные в эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не проводится).
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара <u>Ущерб третьим лицам в случае пожара исключен</u> (Ввиду отсутствия в здании «объекта защиты» помещений, сданных в аренду, а также соблюдения противопожарных расстояний от «объекта защиты» до соседних зданий, сооружений ущерб имуществу третьих лиц в случае пожара исключен);

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно быть обеспечено на объекте защиты

1. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, п.п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 77, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 102, 108, 109, 110, 111, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 358, приложение 1, 3.
2. СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7\*, 6.8, 6.9\*, 6.10\*, 6.11\*, 6.12\*, 6.13\*\*, 6.14\*, 6.15\*, 6.16, 6.17, 6.18\*\*, 6.19, 6.20\*\*, 6.21\*, 6.22, 6.23, 6.24\*, 6.25\*, 6.26\*, 6.27, 6.28\*, 6.29, 6.30\*, 6.31\*, 6.32\*, 6.33\*, 6.34\*, 6.36, 6.36, 6.37\*, 6.38, 6.39\*, 6.40\*, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12\*, 7.13, 7.22\*, 7.23\*, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.3\*, 8.4\*, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10\*, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14.
3. ГОСТ 12.1.004-91\* «Пожарная безопасность. Общие требования», п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.
4. СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий», п.п. 4.5, 6.1\*, 6.2, 6.3\*, 6.4, 6.5\*, 6.6\*, 6.7\*, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 7.2, 9.1, 10.1\*, 10.2, 10.3.
5. СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п.п. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.29, 2.30, 8.5, 8.16, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.11, 9.20, 9.21, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33.
6. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п.п. 4.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15.
7. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п.п. 7.37, 7.44, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66.
8. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12, 6.3.13.
9. НПБ 88-01\* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п.п. 3.1\*, 3.2, 3.3\*, 3.4\*, 3.5.
10. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27.
11. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.п. 4, 6, 7, 14.
12. НПБ 245-01 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний», п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
13. СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 1 обязательное, п.п. 1\*, 2\*, 3, 4, 5\*, 6\*.
14. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.15, 5.1.1, 5.2.1.

, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.28, 5.2.29, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.32, 5.2.33, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6

15. СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п.п.1.6, 4.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.5, 5.4.6, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.9, 6.8.10, 6.8.11, 6.8.12, 6.8.13, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.16, 6.8.17, 6.8.18, 6.8.19, 6.8.20, 6.8.21, 6.8.22, 6.8.23, 6.8.24, 6.8.25, 6.8.26, 6.8.27, 6.8.27, 6.8.28, 6.8.29, 6.8.30, 6.8.31, 6.8.32, 6.8.33, 6.8.34, 6.8.35, 6.8.36, 6.8.37, 6.8.38, 6.8.39.
16. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7.
17. СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5, 5.
18. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
19. СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15.
20. СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
21. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, п.п.4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 8.6, 9.
22. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.
23. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности, п.п.4.1.
24. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, п.п.5, 6, 7.
25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Настоящую декларацию разработал

Директор ГУ «СК «Нальчик» Таов С.А.  
(Должность, фамилия, инициалы)

"22" апреля 2010 г.

